

Obec Veltruby, Sportovní 239, 280 02 Veltruby, IČ : 00235881 (dále jen Obec)

Obecní úřad Veltruby, Sportovní 239, 280 02 Veltruby, (dále jen OÚ)

**Souhlas Obce a OÚ k připojení žadatele na hlavní řád podtlakové
kanalizace Obce (dále jen HŘK)**

**Obec jako majitel HŘK a OÚ jako silniční správní úřad ve věcech místních komunikací vydává souhlas k
připojení na HŘK**

Žadateli (Jméno, adresa, tel.):

V místě připojení na HŘK - GPS souřadnice umístění podtlakového napojení dle portálu

<https://mapy.cz>, Nástroje, Vlastní bod, ve WGS84 :

dle projektové dokumentace projektanta :

schválené dne : kým :

za těchto podmínek :

- odvětrání gravitačních přípojek bude provedeno potrubím o stejném průměru jako je gravitační přípojka, minimální dimenze gravitačního potrubí je DN 160
- podtlakový ventil bude od firmy Airvac a bude umístěn tak, aby byla umožněna montáž, oprava a seřízení ventilu z venkovního prostoru kolem šachty
- každý budoucí plátce stočného (vlastník domu) bude mít do tzv. mokré šachty svedenou vlastní gravitační přípojku.
- žadatel vybuduje novou část kanalizace na vlastní náklady, včetně části realizované na pozemcích obce a bude písemně informovat Obec o termínech zahájení a ukončení stavby a bude stavebním dozorem a doloží jeho oprávnění certifikací k této činnosti
- před zakrytím potrubí, ventilů a šachet umožní obci kontrolu a obec bude vždy přizvána na kontroly stavby stavebním dozorem a bude mít právo zápisu dle stavebního deníku
- žadatel uvede na vlastní náklady stavbou dotčené pozemky, komunikace a chodníky obce do původního stavu a zajistí pořízení fotodokumentace stavu před stavbou
- záruka na práce na dotčených pozemcích, komunikacích a chodnících obce a jejich uvedení do původního stavu činí 5 let od předání díla Obci
- před zásypem potrubí kanalizace vyzve telefonicky Obec a zástupce provozovatele k možnosti kontroly uložení potrubí a bude o tom sepsán protokol
- hutnění výkopu bude prováděno minimálně po 30 cm
- pokud je nutné omezení provozu na komunikacích, chodnících, zajistí přechodné dopravní opatření
- před kolaudací proběhnou podtlakové zkoušky při podtlaku -70kPa s poklesem o 1% podtlaku během 120 minut za přítomnosti zástupce obce a provozovatele podtlakové kanalizace.
- předá obci jedno paré schválené projektové dokumentace stavebním/vodoprávním úřadem a jedno paré dokumentace skutečného provedení včetně zaměření v tištěné formě a v digitálním formátu dwg
- po trase nového kanalizačního potrubí bude položen vyhledávací vodič a bude vyveden na veřejně přístupném místě
- připojení je možné až po úspěšné kolaudaci nově vybudovaného úseku podtlakové kanalizace a odstranění všech závad zjištěných při kolaudaci.
- po kolaudaci a odstranění závad zjištěných při kolaudaci bude následovat ověřovací provoz po dobu 12 měsíců
- dokud obec nepřevzme nově vybudovanou část podtlakové kanalizace do svého majetku řeší žadatel závady, které nevzniknou obvyklým provozováním kanalizace, s provozovatelem kanalizace mimo rámec smlouvy s obcí.

Dne :

podpis žadatele(ů)

razítka a podpisy zástupce Obce a OÚ