

**Obec Veltruby, Sportovní 239, 280 02 Veltruby, IČ : 00235881 ( dále jen Obec )  
Obecní úřad Veltruby, Sportovní 239, 280 02 Veltruby, ( dále jen OÚ )**

**Souhlas Obce a OÚ k podtlakovému připojení žadatele na hlavní řád  
podtlakové kanalizace Obce ( dále jen PPHŘPK)**

**Obec jako majitel PPHŘPK a OÚ jako silniční správní úřad ve věcech místní  
komunikací vydává souhlas k připojení na PPHŘPK**

**Žadateli** ( Jméno(a), adresa(y) trvalého bydliště, telefon(y) ):

**Místo připojení PPHŘK** - GPS souřadnice umístění podtlakového napojení dle portálu <https://mapy.cz>,  
Nástroje, Vlastní bod, ve tvaru "XX.XXXXXXXN, YY.YYYYYYYYE" ):

**Projektová dokumentace** ( dále jen PD ) PPHŘPK odpovídá platným normám ( co nejbližší k  
PPHŘPK je umístěno odvětrání gravitační přípojky potrubím o stejném průměru jako gravitační  
přípojka, minimální dimenze gravitačního potrubí DN 160, revizní šachty a další bude dle platných  
předpisů a státních norem, podtlakový ventil systému Airvac) :

**PD PPHŘPK : Projektant ( jméno a příjmení ) :**

**Datum schválení :**

**kým :**

**Podmínky souhlasu :**

- žadatel zajistí na vlastní náklady před započítáním výkopových prací vytyčení všech sítí (NN, VO, Plyn, Telefon a další)
- žadatel uvede na vlastní náklady stavbou dotčené pozemky, komunikace a chodníky do původního stavu a zajistí pořízení fotodokumentace stavu před stavbou
- záruka na práce a materiál spojený s uvedením dotčených pozemků, komunikací a chodníků do původního stavu je pod dobu 5 let od předání díla Obci
- před zásypem potrubí na obecních pozemcích vyzve telefonicky Obec a zástupce provozovatele k možnosti kontroly uložení potrubí
- hutnění výkopu bude prováděno minimálně po 30 cm
- pokud je nutné omezení provozu na komunikacích, chodnicích, zajistí přechodné dopravní opatření
- podmínky dle Směrnice o rozšiřování sítě podtlakové kanalizace pro veřejnou potřebu na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Obce Veltruby

**Dne :**

**podpis žadatele(ů)**

**razítka a podpisy zástupce Obce a OÚ**