

[< ZPĚT](#)[ČEZ Distribuce](#) / [Pro obce](#) / [Potřebuji zařídit](#) / [Ochranné pásmo](#)

OCHRANNÉ PÁSMO

OCHRANNÁ PÁSMATA NOVĚ STAVĚNÝCH EL. VEDENÍ A STANIC:

1. Vedení pro napětí do 1 kV

1. pro vodiče bez izolace - bez ochranného pásma - pro zemní kabelová vedení - 1 m

1. Vedení pro napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

1. pro vodiče bez izolace - 7 m
2. pro vodiče s izolací základní (PAS) - 2 m
3. pro závěsná kabelová vedení - 1 m
4. pro zemní kabelová vedení - 1 m

1. Vedení pro napětí nad 35 kV do 110 kV včetně

1. pro vodiče bez izolace - 12 m
2. pro vodiče s izolací základní - 5 m
3. pro zemní kabelová vedení - 1 m

1. Elektrické stanice

1. kompaktní a zděné stanice do 52 kV - 2 m
2. stožárové stanice do 52 kV - 7 m
3. venkovní stanice nad 52 kv - 20 m

Činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy.

FORMULÁŘE

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY

PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH